

Ausschreibungstext ab 01-2012

Playtop[®] RoofTop

Stärke: 50 mm - Fallhöhe: 1,50 m

Lieferung und Einbau von nahtlosem Fallschutzbelag mit Zulassung und gültigem ABP für alle Dachneigungen gemäß DIN V ENV 1187:2006-10 und bauartgeprüft für Fallhöhen bis 1,50 m gemäß DIN EN 1176-1:2008.

Eigenschaften: wasserdurchlässig, rutschfest, druckbeständig, abriebfest und selbstverlöschend.

Prüfnachweise: Zertifikat nach DIN EN 1177:2008, positiver Prüfnachweis nach EN 71-3:2005 und ZEK 01-08 PAK, ABP nach DIN V ENV 1187:2006-10 und Klassifizierungsbericht gemäß DIN EN 13501-5:2010.

Einbau: Materialien vor Ort in einem Spezialzwangsmischer homogen vermengen und 2-schichtig in einer Gesamtstärke von **50 mm** bestehend aus einer **15 mm** starken, nahtlos verlegten Deckschicht auf einer **35 mm** starken, nahtlos verlegten Dämpfungslage auf bauseits erstellter, ungebundener, standfest verdichteter und frostsicherer Tragschicht (Ebenheit ≤ 5 mm unter der 3 m Latte) fachgerecht von Hand einbauen, verdichten und glätten.

Material Deckschicht: MDI-Polyurethan Bindemittel, Playtop-RoofAdd und UV-beständige EPDM - Granulate

Farbgebung:

Mischungsverhältnis:

Material Dämpfungslage: MDI-Polyurethan Bindemittel, Playtop-RoofAdd und Recyclinggummigranulate mit einer gleichmäßigen Korngröße von 4 bis 10 mm ohne Faseranteile.

Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen wie die Abnahme der Vorleistungen, der Schutz von vorhandenen Flächen und Geräten, sowie die Bewachung des fertiggestellten Fallschutzbelages sind in die abgegebenen Einheitspreise einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Liefer- und Einbaunachweis:

System: Playtop[®] RoofTop

Lieferant: BORA KunststoffverarbeitungsGmbH, Am Weiher 3b, 16306 Casekow, Tel. / Fax +49(0)33331-64156, info@bora-floor.com

Alternativ gewähltes System:

von

Alternativ gewähltem Lieferanten:

mit

Prüfzeugnisnummer der ABP:

und

Zertifikatsnummer nach DIN EN 1177:2008:

Für ein gegebenenfalls alternativ gewähltes System müssen alle vorgenannten Prüfzeugnisse, Zertifikate und Klassifizierungsberichte, Produktinformationen, Referenzlisten der letzten 10 Jahre und aktuelle Sicherheitsdatenblätter zusammen mit diesem Angebot eingereicht werden.

Zu dieser Position fehlende Angaben oder Unterlagen führen zum Ausschluss des Angebotes.